

Zidni gasni kondenzacioni kotao

# Condens 7000 W

ZWBR 35-3 A.. | ZBR 35-3 A.. | ZBR 42-3 A..



Uputstva za odvod izduvnih gasova za

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Sigurnosne napomene i objašnjenje simbola</b>	<b>3</b>
1.1	Objašnjenje simbola	3
1.2	Sigurnosne napomene	3
<b>2</b>	<b>Upotreba</b>	<b>4</b>
2.1	Opšte	4
2.2	Zidni gasni kondenzacioni kotao	4
2.3	Kombinacija sa priborima za dimne gasove	4
<b>3</b>	<b>Uputstva za montažu</b>	<b>5</b>
3.1	Uopšteno	5
3.2	Vertikalni dimovod	5
3.2.1	Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova	5
3.2.2	Krovni dimovod	5
3.2.3	Mesto postavljanja i vod za vazduh/ izduvne gasove	5
3.2.4	Postavljanje otvora za čišćenje	5
3.2.5	Rastojanje iznad krova	6
3.3	Horizontalni dimovod	7
3.3.1	Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova	7
3.3.2	Vod za vazduh za sagorevanje/ izduvne gasove C <sub>13(x)</sub> preko spoljnog zida	7
3.3.3	Vod za vazduh za sagorevanje/ izduvne gasove C <sub>33(x)</sub> preko krova	7
3.3.4	Postavljanje otvora za čišćenje	7
3.4	Odvojen priključak cevi	7
3.5	Vod za vazduh za sagorevanje/ izduvne gasove na fasadi	7
3.6	Dimovod u šahti	8
3.6.1	Zahtevi za dimovod	8
3.6.2	Kontrola dimenzija šahte	8
3.6.3	Čišćenje postojećih šahti i dimnjaka	9
3.6.4	Konstrukcijske karakteristike šahte	9
<b>4</b>	<b>Ugradne mere</b>	<b>10</b>
4.1	Vod za odvod izduvnih gasova/ vod za vazduh za sagorevanje kao koncentrična cev	10
4.1.1	Priklučak za horizontalnu cev dimovoda	10
4.1.2	Vertikalni priključak cevi za dimne gasove	12
4.2	Vod za izduvne gasove/vazduh za sagorevanje kao posebna cev	14
4.2.1	Priklučak za horizontalnu cev dimovoda	14
4.2.2	Vertikalni priključak cevi za dimne gasove	15
<b>5</b>	<b>Dužine cevi za dimne gasove</b>	<b>16</b>
5.1	Uopšteno	16
5.2	Određivanje dužina cevi dimovoda	16
5.2.1	Analiza situacije ugradnje	16
5.2.2	Određivanje karakterističnih vrednosti	16
5.2.3	Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove	16
5.2.5	Proračun ekvivalentne dužine cevi L <sub>ekviv</sub>	16
5.3	Situacije vođenja dimnog gasa	17
5.4	Primer za proračun dužine cevi za dimne gasove	28
5.5	Formular za proračun dužine cevi za dimne gasove	30

# 1 Sigurnosne napomene i objašnjenje simbola

## 1.1 Objašnjenje simbola

### Uputstva za upozorenje



Uputstva za upozorenje u tekstu označavaju se uokvirenim upozoravajućim trouglom sa sivom pozadinom.



Kod opasnosti zbog električne struje, znak upozorenja u upozoravajućem trouglu se zamjenjuje simbolom munje.

Reči upozorenja na početku uputstva za upozorenje označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti.

- **PAŽNJA** znači da mogu nastati materijalne štete.
- **OPREZ** znači da mogu nastati luke do srednje telesne povrede.
- **UPOZORENJE** znači da mogu nastati teže telesne povrede.
- **OPASNOST** znači da mogu nastati telesne povrede opasne po život.

### Važne informacije



Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom. One su odvojene linijama iznad i ispod teksta.

### Drugi simboli

Simbol	Značenje
▶	Korak u postupku rukovanja
→	Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu ili na druge dokumente
•	Spisak/Stavke spiska
-	Spisak/Stavke spiska (2. nivo)

tab. 1

## 1.2 Sigurnosne napomene

Besprekorna funkcija je osigurana samo onda, kada se poštiju uputstva za instalaciju. Zadržava se pravo izmena. Ugradnja mora da usledi od strane autorizovanog instalatera. Za montažu uređaja mora da se obrati pažnja na odgovarajuća uputstva za instalaciju.

### Opasnost kod mirisa gasa

- ▶ Uređaj isključiti.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Obavestiti ovlašćeno stručno preduzeće.

### Postavljanje, pregradnja

- ▶ Postavljanje i pregradnju uređaja sme izvršiti samo ovlašćeno stručno preduzeće.
- ▶ Ne menjati delove koji vode gas.

## 2 Upotreba

### 2.1 Opšte

Informišite se pre ugradnje uređaja za grejanje i vođenja izduvnih gasova kod odgovorne građevinske institucije i kod oblasnog dimničara da li postoje prepreke za to.

Pribor za izduvne gasove je komponenta CE-odobrenja. Iz ovog razloga sme se koristiti samo originalni pribor za izduvne gasove.

Površinska temperatura na cevi za vazdušno sagorevanje je ispod 85 °C. Po TRGI 2008 odn. TRF 1996 nisu potrebna minimalna odstojanja ka zapaljivim građevinskim materijalima. Propisi (LBO, FeuVO) pojedinačnih saveznih republika mogu da odstupaju od toga i da propisuju minimalna rastojanja ka zapaljivim građevinskim materijalima.

Dozvoljena maksimalna dužina cevi za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove zavisi od zidnog gasnog kondenzacionog kotla i broja lukova u cevi za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove. Preuzmite Vaš proračun iz pog. 5 od str. 16.

### 2.2 Zidni gasni kondenzacioni kotaو

Zidni gasni kondenzacioni kotaو	Proizv.-ID-Br.
ZWBR 35-3 A..	
ZBR 35-3 A..	CE-0085BT0097
ZBR 42-3 A..	

tab. 2

Ovaj uređaj odgovara važećim zahtevima evropskih smernica 90/396/EEZ, 92/42/EEZ, 2006/95/EEZ, 2004/108/EEZ i potvrdi prototipa, opisanoj u EU-Izjavi o saglasnosti prototipa.

Uređaj je ispitana prema EN 677.

### 2.3 Kombinacija sa priborima za dimne gasove

Za odvod izduvnih gasova kod kondenzacionog uređaja za grejanje može se koristiti sledeći pribor za odvod izduvnih gasova:

- Pribor za odvod izduvnih gasova, dupla cev Ø 60/100 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, dupla cev Ø 80/125 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, dupla cev Ø 100/150 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, jednostruka cev Ø 80 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, jednostruka cev Ø 100 mm

Oznake AZ/AZB, kao i porudžbene brojeve originalnog pribora za odvod izduvnih gasova, preuzmite iz važećeg cenovnika.

### 3 Uputstva za montažu

#### 3.1 Uopšteno

- ▶ Obratite pažnju na uputstva za instalaciju pribora za dimne gasove.
- ▶ Horizontalno provođenje gasa sa  $3^\circ$  uspona (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) postaviti u smeru strujanja dimnog gasa.
- ▶ U vlažnim prostorijama izolirajte vod za vazduh za sagorevanje.
- ▶ Otvore za čišćenje ugradite tako da budu što pristupačniji.
- ▶ Ako se koriste bojleri, njihove dimenzije se moraju uzeti u obzir za instalaciju pribora za odvod izduvnih gasova.
- ▶ Pre montaže pribora za izduvne gasove: dihtunzi na prstenu sa moraju biti lako uklonjeni nerazgradivom masnoćom (npr. vazelinom).
- ▶ Kod montaže voda izduvnih gasova/voda vazduha za sagorevanje uvek do kraja gurnuti pribor za izduvne gasove u prsten.

#### 3.2 Vertikalni dimovod

##### 3.2.1 Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova „vertikalni vod za vazduh/dim“ se može produžiti na bilo kom mestu između uređaja za grejanje i krovnog kanala uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“, ‘duplog kolena’ ( $15^\circ$  -  $90^\circ$ ) ili kontrolnog „otvora“.

##### 3.2.2 Krovni dimovod:

Prema TRGI 2008, izdanje 1996, paragraf 5.6.5 dovoljan razmak između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i nadstrešnice je 0,4 m, jer je nominalna topotna snaga ugrađenog Bosch zidnog gasnog kondenzacionog kotla manja od 50 kW.

##### 3.2.3 Mesto postavljanja i vod za vazduh/izduvne gasove:

Prema TRGI 2008, izdanje 1996, paragraf 5.6.1.2 važe sledeći propisi:

- Postavljanje zidnog gasnog kondenzacionog kotla u prostoriji kod koje se iznad plafona nalazi samo krovna konstrukcija:
  - Ako se zahteva da plafon bude vatrootporan, onda vodovi za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova u području između nadivice plafona i krovišta moraju da imaju oblogu koja se

odlikuje istom vatrootpornošću i koja je izrađena od nezapaljivih materijala.

- Ako se ne zahteva da plafon bude vatrootporan, vodovi za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova od nadivice plafona do krovišta moraju da se smeste u šahti od nezapaljivih krutih materijala ili u metalnoj zaštitnoj cevi (mehanička zaštita).
- Ako se vodovima za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova premošćuje sprat zgrade, onda se vodovi van prostora postavljanja moraju sprovesti u šahti koju karakteriše vatrootpornost od najmanje 90 minuta, a kod stambenih zgrada niže visine od najmanje 30 minuta.

##### 3.2.4 Postavljanje otvora za čišćenje

- U slučaju da su dimovodi do 4 m dužine ispitani zajedno sa gasnim ložištem, dovoljan je jedan otvor za čišćenje.
- Donji otvor za čišćenje vertikalne deonica dimovoda sme da se postavi na sledeći način:
  - u vertikalnom delu dimovoda direktno iznad uvodnika spojnog komada  
**ili**
  - bočno u spajnom komadu, na rastojanju od najviše 0,3 m od luka u vertikalnom delu dimovoda  
**ili**
  - na prednjoj strani pravog spojnog dela, na rastojanju od najviše 1 m od luka u vertikalnom delu dimovoda.
- Dimovodi, koji se ne mogu čistiti kroz izlazni otvor dimnjaka, moraju da imaju dodatni gornji otvor za čišćenje do 5 m ispod izlaznog otvora dimnjaka. Za vertikalne delove dimovoda, koji imaju zakošenje veće od  $30^\circ$  između ose i vertikala, potrebni su otvori za čišćenje na rastojanju od najviše 0,3 m od mesta savijanja.
- Kod vertikalnih deonica se može izostaviti gornji otvor za čišćenje ako:
  - vertikalna deonica dimovoda ima najviše jedno zakošenje do  $30^\circ$   
**i**
  - donji otvor za čišćenje nije udaljen više od 15 m od izlaznog otvora.
- Otvore za čišćenje ugradite tako da budu što pristupačniji.

### 3.2.5 Rastojanje iznad krova




Za održavanje minimalnog rastojanja izlaznog otvora dimnjaka preko krova, spoljna cev krovnog kanala može da se produži uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „produžetka oplate“ dužine do 500 mm.

#### Ravni krov

	zapaljivi materijali	nezapaljivi materijali
X	$\geq 1500$ mm	$\geq 500$ mm

tab. 3



sl. 1

#### Kosi krov


**A**

$\geq 400$  mm,  
u oblastima sa puno snega  $\geq 500$  mm

 $\alpha$ 

$\leq 45^\circ$ ,  
u oblastima sa puno snega  $\leq 30^\circ$

tab. 4



sl. 2



Prirubnice za kose kroove Bosch su podesne samo za nagibe krova između  $25^\circ$  i  $45^\circ$ .

### 3.3 Horizontalni dimovod

#### 3.3.1 Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova „horizontalni dimovod“ se može proizvesti na bilo kom mestu između uređaja za grejanje i zidnog kanala uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“, „duplog kolena“ ( $15^\circ$  -  $90^\circ$ ) ili „kontrolnog otvora“.

#### 3.3.2 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C<sub>13(x)</sub> preko spoljnog zida:

- Voditi računa o različitim propisima saveznih država o maksimalnoj dozvoljenoj topotnoj snazi (npr. TRGI 2008, TRF 1996, LBO, FeuVo).
- Voditi računa o najmanjoj udaljenosti od prozora, vrata, zidova i izlaznih otvora dimnjaka koji su postavljeni jedan ispod drugog.
- Izlazni otvor duple cevi prema TRGI i LBO ne sme da se montira u šahti ispod nivoa zemlje.

#### 3.3.3 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C<sub>33(x)</sub> preko krova:

- Kod postojećeg krova se moraju održati minimalna rastojanja prema TRGI 2008 (izdanje 1996, paragraf 5.6.5). Između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i površine krova dovoljno je rastojanje od 0,4 m, jer je nominalna topotna snaga navedenog Bosch gasnog kondenzacionog kotla manja od 50 kW. Krovni prozori Bosch ispunjavaju zahteve za minimalnim rastojanjem.
- Izlazni otvor pribora za odvod izduvnih gasova u odnosu na krovne konstrukcije, otvore do prostorija i nezaštićene komponente od zapaljivih materijala, izuzev krovnog pokrivača, mora da štrči najmanje 1 m ili da se udalji od njih najmanje 1,5 m.
- Za horizontalne cevi za odvod izduvnih gasova/vazduh za sagorevanje preko krova sa krovnim prozorima ne postoji ograničenje snage u režimu grejanja prema važećim propisima.

#### 3.3.4 Postavljanje otvora za čišćenje

- U slučaju da su dimovodi do 4 m dužine ispitani zajedno sa gasnim ložištem, dovoljan je jedan otvor za čišćenje.
- U horizontalnim deonicama dimovoda/spojnih elemenata mora da se predviđa bar jedan otvor za čišćenje. Maksimalno rastojanje između otvora za čišćenje iznosi 4 m. Otvori za čišćenje se moraju postaviti na lukovima većim od  $45^\circ$ .
- Za horizontalne deonice/spojne elemente dovoljan je ukupno jedan otvor za čišćenje kada
  - horizontalna deonica ispred otvora za čišćenje nije duža od 2 m
    - i
  - kada se otvor za čišćenje u horizontalnoj deonici nalazi na rastojanju od najviše 0,3 m od vertikalnog dela
    - i
  - kada u horizontalnoj deonici ispred otvora za čišćenje ne postoji više od dva luka.
- Ako je potrebno, može se postaviti dodatni otvor za čišćenje u blizini ložišta u slučaju da ostaci čadi ne smeju da dospeju u ložište.

### 3.4 Odvojen priključak cevi

Odvojeni cevni priključak kod navedenih uređaja može da se realizuje pomoću pribora za odvod izduvnih gasova „odvojeni cevni priključak“ (Narudžbeni br.: 7 719 002 254) u kombinaciji sa „T-komadom  $90^\circ$ “.

Vod za vazduh za sagorevanje se izvodi sa jednostrukom cevi od  $\varnothing 80$  mm.

Primer montaže ilustruje sl. 29 na str. 26.

### 3.5 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove na fasadi

Pribor za odvod izduvnih gasova „dimovodni paket za fasadu“ može da se proizvede na bilo kom mestu između usisnika vazduha za sagorevanje i duplog utičnog mufa, odn. „završnog komada“ uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“ i „duplog kolena“ ( $15^\circ$  -  $90^\circ$ ) kada se ponovo postavlja cev za vazduh za sagorevanje. Može se ugraditi i pribor za odvod izduvnih gasova „kontrolni otvor“.

Primer montaže ilustruje sl. 31 na str. 27.

## 3.6 Dimovod u šahti


### 3.6.1 Zahtevi za dimovod

- Kod dimovoda u šahti sme da se priključi samo jedno ložište.
- Ako je dimovod ugrađen u postojeću šahtu, eventualni priključni otvori moraju da se poprave i dobro zatvore.
- Šahta mora da bude izrađena od nezapaljivih krutih materijala i da ima vatrootpornost od najmanje 90 minuta. Kod nižih zgrada je dovoljna vatrootpornost od 30 minuta.

### 3.6.2 Kontrola dimenzija šahte

#### Pre instalacije dimovoda


- Proverite da li šahta ima dozvoljene dimenzije za predviđeni slučaj primene. Ako su dimenzije **manje od  $a_{\min}$**  ili  $D_{\min}$ , instalacija **nije dozvoljena**. Maksimalne dimenzije šahte se **ne smeju prekoračiti**, jer se u suprotnom pribor za odvod izduvnih gasova više ne bi mogao fiksirati.



sl. 3 Pravougaoni poprečni presek

AZB	$a_{\min}$	$a_{\max}$
<b>Ø 80 mm</b>	120 mm	300 mm
<b>Ø 100 mm</b>	180 mm	300 mm
<b>Ø 80/125 mm</b>	180 mm	300 mm

tab. 5



sl. 4 Kružni poprečni presek

AZB	$D_{\min}$	$D_{\max}$
<b>Ø 80 mm</b>	140 mm	300 mm
<b>Ø 100 mm</b>	200 mm	380 mm
<b>Ø 80/125 mm</b>	200 mm	380 mm

tab. 6

### 3.6.3 Čišćenje postojećih šahti i dimnjaka

#### Dimovod u šahti sa zadnjim provetrvanjem

Ako se dimovod nalazi u šahti sa zadnjim provetrvanjem (sl. 14, sl. 15, sl. 18, sl. 19, sl. 29), čišćenje nije potrebno.

#### Dovod vazduha i odvod izduvnih gasova u suprotnim smerovima

Kada se dovod vazduha za sagorevanje kroz šahtu vrši u suprotnom smeru (sl. 24, sl. 25), šahta mora da se čisti na sledeći način:

Ranija upotreba šahti/dimnjaka	Potrebno čišćenje
Ventilaciona šahta	osnovno mehaničko čišćenje
Dimovod kod gasnog ložišta	osnovno mehaničko čišćenje
Dimovod kod ložišta na ulje i čvrsto gorivo	osnovno mehaničko čišćenje; zatvaranje površina, radi sprečavanja isparavanja ostataka u zidovima (npr. sumpor) u vazduhu za sagorevanje

tab. 7



Za sprečavanje zatvaranja šahte:  
Izabratи režim rada koji zavisi od vazduha u prostoriji ili od vazduha za sagorevanje preko duple cevi u šahti, odn. odvojene cevi za usisavanje sa spoljne strane.

### 3.6.4 Konstrukcijske karakteristike šahte

#### Dimovod do šahte kao jednostruka cev (B<sub>23</sub>)

##### (sl. 14, sl. 15)

- Prostor u kome se postavlja mora da ima sloboden otvor od  $150 \text{ cm}^2$  ili dva otvora od po  $75 \text{ cm}^2$  slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
- Dimovod u šahti mora da ima zadnje provetrvanje duž cele visine.
- Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje  $75 \text{ cm}^2$ ) mora da se postavi u prostoru u kome se instalira ložište i da se pokrije ventilacionom rešetkom.

#### Dimovod do šahte kao dupla cev (B<sub>33</sub>) (sl. 18, sl. 19)

- U prostoru u kome se postavlja nije potreban nikakav otvor ka spolja ako je veza sa vazduhom u prostoriji osigurana prema TRGI 5.5.2 ( $4 \text{ m}^3$  zapremine prostorije za svaki kW nominalne toplotne snage).
- U suprotnom, prostor u kome se postavlja mora da ima jedan otvor od  $150 \text{ cm}^2$  ili dva otvora od po  $75 \text{ cm}^2$  slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
- Dimovod u šahti mora da ima zadnje provetrvanje duž cele visine.
- Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje  $75 \text{ cm}^2$ ) mora da se postavi u prostoru u kome se instalira ložište i da se pokrije ventilacionom rešetkom.

#### Dovod vazduha za sagorevanje kroz šahtu u protivsmeru (C<sub>33(x)</sub>) (sl. 24, sl. 25)

- Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kao odvod izduvnih gasova u šahti, ali u suprotnom smeru. Šahta se ne nalazi u sadržaju isporuke.
- Otvor ka spolja nije potreban.
- Ne sme se ugraditi nikakav otvor za zadnje provetrvanje šahte. Ventilaciona rešetka nije potrebna.

#### Dovod vazduha za sagorevanje kroz duplu cev u šahti (C<sub>33(x)</sub>) (sl. 28)

- Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kroz kružni žleb duple cevi u šahti. Šahta se ne nalazi u sadržaju isporuke.
- Otvor ka spolja nije potreban.
- Ne sme se ugraditi nikakav otvor za zadnje provetrvanje šahte. Ventilaciona rešetka nije potrebna.

## 4 Ugradne mere (u mm)

### 4.1 Vod za odvod izduvnih gasova/vod za vazduh za sagorevanje kao koncentrična cev

#### 4.1.1 Priključak za horizontalnu cev dimovoda




Za oticanje kondenzata::

- ▶ Horizontalno provođenje gasa sa  $3^\circ$  uspona ( $= 5,2\%$ , 5,2 cm po metru) postaviti u smeru strujanja dimnog gasa.

Priključak za horizontalnu cev dimovoda se koristi kod:

- dimovod u šahti prema B<sub>23</sub>, B<sub>33</sub>, C<sub>33(x)</sub>, C<sub>53(x)</sub>
- horizontalni dimovod prema C<sub>13(x)</sub>, C<sub>33(x)</sub>




sl. 5 Dimovod Ø 80/125 mm ili Ø 80 mm

- 1 Podloga za zvučnu izolaciju
- 2 Priključno koleno  $90^\circ$  ( $\varnothing 80/125$  mm)
- 2 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove vodoravni ( $\varnothing 80/125$  mm)

S	K			
	AZB Ø 80 mm	AZB Ø 80/125 mm	AZB Ø 60/100 mm	AZB Ø 100/150 mm
<b>15 - 24 cm</b>	110 mm	155 mm	130 mm	180 mm
<b>24 - 33 cm</b>	115 mm	160 mm	135 mm	185 mm
<b>33 - 42 cm</b>	120 mm	165 mm	140 mm	190 mm
<b>42 - 50 cm</b>	145 mm	170 mm	145 mm	195 mm


tab. 8




sl. 6 Dimovod Ø 100/150 mm

- 1 Podloga za zvučnu izolaciju
- 2 Priklučno koleno 90° (Ø 80/125 mm)
- 3 Adapter Ø 80/125 mm na Ø 100/150 mm
- 4 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove vodoravni (Ø 100/150 mm)

#### 4.1.2 Vertikalni priključak cevi za dimne gasove



sl. 7 Ø 80/125 mm, ravan krov




sl. 8 Ø 80/125 mm, kosi krov


##### Objašnjenje slike 7 i slike 8:

- 1 Podloga za zvučnu izolaciju
- 2 Priključni adapter (Ø 80/125 mm)

- 3 Vod za vazduh za sagorevanje/izdruvne gasove vertikalni Ø 80/125 mm



sl. 9 Ø 100/150 mm, ravan krov



sl. 10 Ø 100/150 mm, kosi krov


**Objašnjenje slike 9 i slike 10:**

- 1** Podloga za zvučnu izolaciju  
**2** Priklučni adapter (Ø 80/125 mm)

- 3** Adapter Ø 80/125 mm na Ø 100/150 mm  
**4** Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove vertikalni Ø 100/150 mm

## 4.2 Vod za izduvne gasove/vazduh za sagorevanje kao posebna cev

### 4.2.1 Priključak za horizontalnu cev dimovoda




sl. 11 Ø 80/80 mm

- 1 Podloga za zvučnu izolaciju
- 2 Priključak za posebnu cev Ø 80/125 mm na Ø 80/80 mm
- 3 Cevni luk 90° Ø 80 mm
- 4 Producna cev Ø 80 mm
- 5 Završetak, Ø 80 mm


S	K
AZB Ø 80 mm	
15 - 24 cm	110 mm
24 - 33 cm	115 mm
33 - 42 cm	120 mm
42 - 50 cm	145 mm

tab. 9

#### 4.2.2 Vertikalni priključak cevi za dimne gasove



sl. 12 Ø 80/80 mm, ravan krov



sl. 13 Ø 80/80 mm, kosi krov

#### Objašnjenje slike 12 i slike 13:

- 1 Podloga za zvučnu izolaciju
- 2 Priklučak za posebnu cev Ø 80/125 mm na Ø 80/80 mm

3 Producna cev Ø 80 mm

## 5 Dužine cevi za dimne gasove

### 5.1 Uopšteno

Kondenzacioni uređaji za grejanje su opremljeni ventilatorom koji izduvne gasove transportuje u dimovod. Zbog gubitaka protoka u dimovodu dolazi do usporavanja izduvnih gasova.

Zato dimovodi ne smeju da prekorače određenu dužinu da bi se osigurao njihov odvod napolje. Ova dužina je maksimalna, ekvivalentna dužina cevi  $L_{ekviv,maks}$ . Ona zavisi od zidnog grejnog uređaja, odvoda izduvnih gasova i cevi za odvod izduvnog gasa. U lukovima su gubici protoka veći nego u pravim cevima. Zato im se dodeljuje ekvivalentna dužina koja je veća od njihove fizičke dužine. Zbir dužina horizontalnih i vertikalnih cevi i ekvivalentna dužina cevi korišćenih lukova dobija se preko ekvivalentne dužine dimovoda  $L_{ekviv}$ . Ukupna dužina mora da bude manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi  $L_{ekviv,maks}$ . Osim toga, u nekim slučajevima odvoda izduvnih gasova dužina horizontalnih deonica dimovoda  $L_w$  ne prekoračuje određenu vrednost  $L_{w,maks}$ .

### 5.2 Određivanje dužina cevi dimovoda

#### 5.2.1 Analiza situacije ugradnje

- ▶ Iz postojeće situacije ugradnje sledeće veličine odrediti:
  - Način instalacije dimovoda
  - Odvod izduvnih gasova prema TRGI 2008
  - Kondenzacioni uređaji za grejanje
  - dužina horizontalne cevi dimovoda,  $L_w$
  - dužina vertikalne cevi dimovoda,  $L_s$
  - Broj dodatnih lukova za  $90^\circ$  u cevi dimovoda
  - Broj lukova od  $15^\circ$ ,  $30^\circ$  i  $45^\circ$  u cevi dimovoda

#### 5.2.2 Određivanje karakterističnih vrednosti

Mogu postojati sledeća provođenja cevi za dimne gasove:

- Provođenje dimnog gasa u šahtu
- (tab. 10 - 13 i 16 - 20)
- Vođenje dimnog gasa horizontalno/vertikalno
- (Tabela 14 - 15)
- Vođenje dimnog gasa na fasadi
- (Tabela 21 i 22)
- ▶ Iz odgovarajuće tabele, zavisno od odvoda izduvnih gasova prema TRGI 2008, kondenzacionog uređaja za grejanje i prečnika cevi dimovoda odredite sledeće vrednosti:
  - maksimalnu ekvivalentnu dužinu cevi  $L_{ekviv,maks}$
  - ekvivalentnu dužinu cevi lukova
  - ako je potrebno, maksimalnu dužinu horizontalne cevi  $L_{w,maks}$

#### 5.2.3 Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove

#### 5.2.4 (ne kod svih situacija vođenja dimnog gasa!)

Horizontalna dužina cevi za dimne gasove  $L_w$  mora biti manja nego maksimalna horizontalna dužina cevi za dimne gasove  $L_{w,maks}$ :

$$L_w \leq L_{w,maks}$$

#### 5.2.5 Proračun ekvivalentne dužine cevi $L_{ekviv}$

Ekvivalentna dužina cevi  $L_{ekviv}$  izračunava se iz zbira horizontalnih i vertikalnih dužina vođenja dimnih gasova ( $L_w$ ,  $L_s$ ) i ekvivalentne dužine mesta za promenu smera. Neophodna  $90^\circ$ -mesta za promenu smera su uračunata u maksimalnu dužinu. Svako dodatno mesto za promenu smera mora da se uzme u obzir sa njegovom ekvivalentnom dužinom

Ekvivalentna celokupna dužina cevi mora biti manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi:  $L_w \leq L_{w,maks}$

Jedan primer za proračun situacije za dimne gasove nalazi se na stranici 28.

### 5.3 Situacije vođenja dimnog gasa

Provodenje dimnog gasa u  
šahtu prema B<sub>23</sub>  
(Ø 80 mm)

ekvivalentne dužine dodatnih lukova<sup>1)</sup>

Uređaj	L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	18	3	2	1
ZBR 42-3 A..				

tab. 10 Dužine cevi kod B<sub>23</sub> (Ø 80 mm)


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekquiv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi

L<sub>s</sub> vertikalna dužina cevi


L<sub>w</sub> horizontalna dužina cevi

L<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 14

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine




sl. 15

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Provodenje dimnog gasa u šahtu prema B <sub>23</sub> (Ø 100 mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>		
Uredaj	L <sub>ekkviv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	30	3	2	1
ZBR 42-3 A..				


tab. 11 Dužine cevi kod B<sub>23</sub> (Ø 100 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

**L<sub>ekkviv,maks</sub>** maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi**L<sub>s</sub>** vertikalna dužina cevi**L<sub>w</sub>** horizontalna dužina cevi**L<sub>w,maks</sub>** maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 16

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine




sl. 17

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Dimovod u šahti prema B <sub>33</sub> (Ø 80 mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>		
Uredaj	L <sub>ekkviv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	18	3	2	1
ZBR 42-3 A..				


tab. 12 Dužine cevi kod B<sub>33</sub> (Ø 80 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekkviv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL<sub>s</sub> vertikalna dužina ceviL<sub>w</sub> horizontalna dužina ceviL<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 18

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine





sl. 19

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Dimovod u šahti prema B <sub>33</sub> (Ø 100 mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>		
Uređaj	L <sub>ekkviv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	30	3	2	1
ZBR 42-3 A..				

tab. 13 Dužine cevi kod B<sub>33</sub> (Ø 100 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekkviv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL<sub>s</sub> vertikalna dužina ceviL<sub>w</sub> horizontalna dužina ceviL<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine


- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Dimovod horizontalan/vertikaljan Ø 80/125 mm prema C <sub>13(x)</sub> , C <sub>33(x)</sub>		ekvivalentna dužina dodatnih mesta za promenu smera <sup>1)</sup>		
Uređaj	vertikalno (L <sub>S</sub> ) L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	horizontalno (L <sub>W</sub> ) L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	11	9	2	1
ZBR 42-3 A..				

tab. 14 Dužne cevi kod C<sub>13(x)</sub>, C<sub>33(x)</sub> (Ø 80/125 mm)

1) 90 °-luk na uređaju kod horizontalnog vođenja dimnih gasova je kod maksimalne dužine već uzet u obzir

L<sub>ekquiv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi  
 L<sub>s</sub> vertikalna dužina cevi  
 L<sub>w</sub> horizontalna dužina cevi  
 L<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi




sl. 22

Dimovod horizontalan/vertikalni Ø 100/150 mm prema C <sub>13(x)</sub> , C <sub>33(x)</sub>		ekvivalentna dužina dodatnih mesta za promenu smera <sup>1)</sup>		
Uredaj	vertikalno (L <sub>S</sub> ) L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	horizontalno (L <sub>W</sub> ) L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	15	15	2	1
ZBR 42-3 A..				

tab. 15 Dužne cevi kod C<sub>13(x)</sub>, C<sub>33(x)</sub> (Ø 100/150 mm)

1) 90 °-luk na uređaju kod horizontalnog vođenja dimnih gasova je kod maksimalne dužine već uzet u obzir


**L<sub>ekquiv,maks</sub>** maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi**L<sub>s</sub>** vertikalna dužina cevi**L<sub>w</sub>** horizontalna dužina cevi**L<sub>w,maks</sub>** maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 23

P rovođenje dimnog gasa u šahtu prema C <sub>33(x)</sub> (Ø 80 mm)		ekvivalentne dužine dodatah lukova <sup>1)</sup>		
Uređaj	Mera preseka šahte (□ dužina stranice odn. ○ prečnik) [mm]	L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	ekvivalentne dužine dodatah lukova <sup>1)</sup> [m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	svi poprečni preseci	12	3	2
ZBR 42-3 A..				1


tab. 16 Dužne cevi kod C<sub>33(x)</sub> (Ø 80 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekquiv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL<sub>s</sub> vertikalna dužina ceviL<sub>w</sub> horizontalna dužina ceviL<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 24

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine




sl. 25

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Provodenje dimnog gasa u šahu prema C <sub>33(x)</sub> (Ø 100 mm)		ekvivalentne dužine dodatačnih lukova <sup>1)</sup>		
Uredaj	Mera preseka šahte (□ dužina stranice odn. ○ prečnik) [mm]	L <sub>ekkviv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	svi poprečni preseci	23	3	2
ZBR 42-3 A..				1


tab. 17 Dužne cevi kod C<sub>33(x)</sub> (Ø 100 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekkviv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL<sub>s</sub> vertikalna dužina ceviL<sub>w</sub> horizontalna dužina ceviL<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 26

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine



sl. 27

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

**Dimovod sa duplom cevi u  
šahti prema C<sub>33(x)</sub>  
(Ø 80/125 mm)**

ekvivalentne dužine dodatnih lukova<sup>1)</sup>

Uredaj	L <sub>ekviv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]	[m]
ZBR 35-3 A..				
ZWBR 35-3 A..	7	3	2	1
ZBR 42-3 A..				

tab. 18 Dužne cevi kod C<sub>33(x)</sub> (Ø 80/125 mm)


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekviv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi

L<sub>s</sub> vertikalna dužina cevi

L<sub>w</sub> horizontalna dužina cevi

L<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 28


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

Odvojeno vođenje cevi u šahti prema $C_{53(x)}$ ( $\varnothing 80$ mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>	
Uredaj	$L_{ekviv,maks}$ [m]	$L_{w,maks}$ [m]	[m]
ZBR 35-3 A..	16	3	2
ZWBR 35-3 A..			1
ZBR 42-3 A..			

tab. 19 Dužne cevi kod  $C_{53(x)}$  ( $\varnothing 80$  mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već  
uračunati u maksimalne dužine

$L_{ekviv,maks}$  maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi  
 $L_s$  vertikalna dužina cevi  
 $L_w$  horizontalna dužina cevi  
 $L_{w,maks}$  maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 29


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već  
uračunati u maksimalne dužine

Odvojeno vođenje cevi u šahti prema $C_{53(x)}$ ( $\varnothing 100$ mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>	
Uredaj	$L_{ekviv,maks}$ [m]	$L_{w,maks}$ [m]	[m]
ZBR 35-3 A..	30	3	2
ZWBR 35-3 A..			1
ZBR 42-3 A..			

tab. 20 Dužne cevi kod  $C_{53(x)}$  ( $\varnothing 100$  mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već  
uračunati u maksimalne dužine

$L_{ekviv,maks}$  maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi  
 $L_s$  vertikalna dužina cevi  
 $L_w$  horizontalna dužina cevi  
 $L_{w,maks}$  maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 30


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već  
uračunati u maksimalne dužine

Vođenje dimnog gasa na fasadi prema C <sub>53(x)</sub> (Ø 80 mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>	
Uređaj	L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]
ZBR 35-3 A..	12	3	2
ZWBR 35-3 A..		1	
ZBR 42-3 A..			

tab. 21 Dužne cevi kod C<sub>53(x)</sub> (Ø 80 mm)

1) 90 °-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već  
uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekquiv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi  
L<sub>s</sub> vertikalna dužina cevi  
L<sub>w</sub> horizontalna dužina cevi  
L<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 31


- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već  
uračunati u maksimalne dužine

Vođenje dimnog gasa na fasadi prema C <sub>53(x)</sub> (Ø 100 mm)		ekvivalentne dužine dodatnih lukova <sup>1)</sup>	
Uređaj	L <sub>ekquiv,maks</sub> [m]	L <sub>w,maks</sub> [m]	[m]
ZBR 35-3 A..	23	3	2
ZWBR 35-3 A..		1	
ZBR 42-3 A..			

tab. 22 Dužne cevi kod C<sub>53(x)</sub> (Ø 100 mm)

1) 90 °-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već  
uračunati u maksimalne dužine

L<sub>ekquiv,maks</sub> maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi  
L<sub>s</sub> vertikalna dužina cevi  
L<sub>w</sub> horizontalna dužina cevi  
L<sub>w,maks</sub> maksimalna horizontalna dužina cevi



sl. 32

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već  
uračunati u maksimalne dužine

## 5.4 Primer za proračun dužine cevi za dimne gasove (slika 33)

### Analiza situacije ugradnje

Za dati slučaj ugradnje mogu se odrediti sledeće vrednosti:

- Na in instalacije dimovoda: u šahti
- Odvod izduvnih gasova prema TRGI 2008:  $C_{33x}$
- Kondenzacioni uređaji za grejanje: ZWBR 35-3 A
- Dužina horizontalne cevi dimovoda:  $L_w = 2 \text{ m}$
- Dužina vertikalne cevi dimovoda:  $L_s = 10 \text{ m}$
- Broj  $90^\circ$ -lukova u cevi dimovoda: 2
- Broj  $15^\circ$ ,  $30^\circ$  i  $45^\circ$ -lukova u cevi dimovoda: 2

### Određivanje karakterističnih vrednosti

Zbog voenja cevi za dimne gasove ka  $C_{33x}$  moraju karakteristične vrednosti da se iz tabele 17 pronađu. Za ZWBR 35-3 A iz toga proizilaze sledeće vrednosti:

- $L_{ekviv,maks} = 23 \text{ m}$
- $L_{w,maks} = 3 \text{ m}$
- ekvivalentna dužina za  $90^\circ$ -mesta za promenu smera: 2 m
- ekvivalentna dužina za  $15^\circ$ ,  $30^\circ$  i  $45^\circ$ -mesta za promenu smera: 1 m

### Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove

Horizontalna dužina cevi za dimne gasove  $L_w$  mora biti manja nego maksimalna horizontalna dužina cevi za dimne gasove  $L_{w,maks}$ :

horizontalna dužina $L_w$	$L_{w,maks}$	$L_w \leq L_{w,maks} ?$
2 m	3 m	o.k.

tab. 23

Taj uslov je ispunjen.

### Proračun ekvivalentne dužine cevi $L_{ekviv}$


Ekvivalentna dužina cevi  $L_{ekviv}$  izračunava se iz zbiru horizontalnih i vertikalnih dužina vođenja dimnih gasova ( $L_w$ ,  $L_s$ ) i ekvivalentne dužine mesta za promenu smera. Neophodna  $90^\circ$ -mesta za promenu smera su uračunata u maksimalnu dužinu. Svako dodatno mesto za promenu smera mora da se uzme u obzir sa njegovom ekvivalentnom dužinom

Ekvivalentna celokupna dužina cevi mora biti manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi:  $L_w \leq L_{w,maks}$

		dužina/broj	ekvivalentna delimična dužina	suma
horizontalno	<b>prava dužina <math>L_w</math></b>	2 m	x	1 = 2 m
	<b>mes. za prom. smera <math>90^\circ</math></b>	2	x	2 m = 4 m
	<b>mes. za prom. smera <math>45^\circ</math></b>	0	x	1 m = 0 m
vertikalno	<b>prava dužina <math>L_s</math></b>	10 m	x	1 = 10 m
	<b>mes. za prom. smera <math>90^\circ</math></b>	0	x	2 m = 0 m
	<b>mes. za prom. smera <math>45^\circ</math></b>	2	x	1 m = 2 m
ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv}$				18 m
maksimalna ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv,maks}$				23 m
$L_{ekviv} \leq L_{ekviv,maks}$				o.k.

tab. 24

Ekvivalentna celokupna dužina je sa 18 m manja od maksimalne ekvivalentne celokupne dužine od 23 m. Time je ta situacija vođenja dimnih gasova u redu.



6 720 616 183-01.1O

sl. 33

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

## 5.5 Formular za proračun dužine cevi za dimne gasove

horizontalna dužina $L_w$	$L_{w,maks}$	$L_w \leq L_{w,maks}$
m	m	

tab. 25

		dužina/broj	ekvivalentna delimična dužina	suma
horizontalno	prava dužina $L_w$	x	=	
	mes. za prom. smera 90°	x	=	
	mes. za prom. smera 45°	x	=	
vertikalno	prava dužina $L_s$	x	=	
	mes. za prom. smera 90°	x	=	
	mes. za prom. smera 45°	x	=	
		ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv}$		
		maksimalna ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv,maks}$		
		$L_w \leq L_{w,maks}$		

tab. 26

## Beleške

Robert Bosch doo  
Bulevar Milutina Milankovića 11a  
11070 Novi Beograd  
Srbija

Tel.: (+381) 11 2052 373  
Fax: (+381) 11 2052 377

[www.bosch.rs](http://www.bosch.rs)