



UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU, TERMOENERGETIKU
I PROCESNU TEHNIKU

18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14
tel/faks 018/588-199, 500-699, 500-701, e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 612-22-50/17

| | |
|-----------------------|--|
| Proizvod | NEPOVRATNA KLAPNA Tip: 2300 DN 25÷400, PN 16 |
| Proizvođač | FAF VALVE COMPANY Meriç Sokak B Blok No: 5/9 06510 Beştepe - ANKARA – TURKEY |
| Naručilac | ETAŽ d.o.o ul. Šumatovačka 2, 11224 Vrčin – Beograd, Srbija |
| Metod ispitivanja | Izvršena je kontrola dimenzija i ispitivanje pritiskom. Ispitivanje nepovratne klapne je izvršeno u skladu sa standardom SRPS EN 12266-1:2013. Provera ugradnih dužina nepovratne klapne vršena je u skladu sa standardom SRPS EN 558:2012. Ispitivanja su obavljena na uzorcima koje je dostavio Naručilac, u laboratoriji Mašinskog fakulteta u Nišu. |
| Rezultati ispitivanja | Maksimalna radna temperatura 130 °C Maksimalni radni pritisak 16 bar |

Niš, 08.05.2017 god.

Rukovodilac ispitivanja


Prof. dr Mladen Stojilković



Rukovodilac Zavoda za mašinsko inženjerstvo


Prof. dr Predrag Janković