



## PREGLED OZNAKA

**C 0901-2**

Broj uverenja

Tip: SLOVARM KE –  $23x_1E$   $x_1=0;1$   
SLOVARM TE –  $x_1x_2$   $x_1x_2=67$

### Pregled oznaka:

SLOVARM Oznaka proizvođača (robna marka)  
KE –; TE – Oznaka pripadnosti tipu (slovna oznaka)  
 $23x_1$  Oznaka izvedbe (brojčana oznaka)  
 $x_1x_2$  Dopunska oznaka izvedbe  
E

### Uverenje se odnosi na:

Robna marka	Oznaka tipa	$23x_1$	E	Nazivni prečnici DN						
				10	15	20	25	32	40	50
SLOVARM	KE –	0	E		x	x	x			
		1	E		x	x	x			

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2$	Dopunska oznaka izvedbe	Nazivni prečnici DN						
				10	15	20	25	32	40	50
SLOVARM	TE –	67		x	x					

Podloge: Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-2

CENTAR ZA GASNU TEHNIKU

## UVERENJE O KVALITETU

**C 0901-1**

Broj uverenja

- Proizvod:** PROTOČNE ARMATURE
- Proizvodjač:** SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika
- Naručilac:** SLOVARM d.o.o., ul.: J. Gagarina br.: 127/34; N.Beograd, Srbija
- Tip:** SLOVARM K –  $x_1x_2x_3x_4$ (A,E,S,T)  
( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 3; 83; 125; 130; 508; 522; 1039$ )
- Tehnički opis:** Protočna armatura proizvođača SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika izrađena je od materijala koji u dodiru sa vodom, koja se koristi u domaćinstvu, ne izaziva bilo kakav rizik po ljudsko zdravlje do temperature od 90°C, odnosno ne utiče na bilo kakve promene vode za piće što uključuje: higijenske promene; zdravstvene promene; promene izgleda, boje, mirisa i ukusa u dimenzijama koje su date u tabeli na drugoj strani ovog Uverenja. Protočna armatura je namenjena za ugradnju na vodovodnim instalacijama maksimalnog pritiska do 10 bar.
- Priložena dokumentacija:** Naslovna strana kataloškog materijal proizvođača u kome se nalaze predmeti kontrolisanja dati po tipu, dimenzijama i šifri
- Referentni dokument:** SRPS EN 12266-1:2005 i SRPS EN 12266-2:2005
- Podloge:** Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-1
- Mišljenje:** Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da protočna armatura SLOVARM tip: K –  $x_1x_2x_3x_4$ (A,E,S,T) ( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 3; 83; 125; 130; 508; 522; 1039$ ) zadovoljava zahteve referentnog dokumenta za primenu na vodovodnim instalacijama pritiska do 10 bar.

Beograd, 19.01.2009

(Mesto, datum)



*29* RUKOVODILAC  
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

(Ime i potpis)



## PREGLED OZNAKA

**C 0901-1**

Broj uverenja

**Tip:** SLOVARM K –  $x_1x_2x_3x_4$ (A,E,S,T)  
( $x_1x_2x_3x_4 = 3; 83; 125; 130; 508; 522; 1039$ )

### Pregled oznaka:

SLOVARM

K –

$x_1x_2x_3x_4$

A,E,S,T

Oznaka proizvođača (robna marka)

Oznaka pripadnosti tipu (slovna oznaka)

Oznaka izvedbe (brojčana oznaka)

Dopunska oznaka izvedbe

### Uverenje se odnosi na:

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3x_4$	A,E,S,T	Nazivni prečnici DN							
				10	15	20	25	32	40	50	
SLOVARM	K –	3			x	x					
		83	S		x	x					
		83	T	x	x	x	x	x	x	x	x
		125	T		x	x	x	x	x	x	x
		130			x	x					
		508			x	x	x	x	x	x	x
		508	E		x	x	x	x			
		522	A			x					
		522	T					x			
		1039				x	x	x	x	x	x
1039	E			x	x	x	x				

**Podloge:** Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-1

CENTAR ZA GASNU TEHNIKU

## UVERENJE O KVALITETU

**C 0901-4**

Broj uverenja


- Proizvod:** FAZONSKI ELEMENTI ZA VODOVOD
- Proizvodjač:** SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika
- Naručilac:** SLOVARM d.o.o., ul.: J. Gagarina br.: 127/34; N.Beograd, Srbija
- Tip:** SLOVARM K –  $x_1x_2x_3$ (R)  
SLOVARM KE –  $x_1x_2x_3$ (R) Cr  
( $x_1x_2x_3 \equiv 263; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 510$ )  
SLOVARM TE –  $x_1x_2x_3x_4$   
( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 2594$ )
- Tehnički opis:** Fazonski elementi za vodovod proizvođača SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika izrađeni su od materijala koji u dodiru sa vodom, koja se koristi u domaćinstvu, ne izaziva rizik po ljudsko zdravlje do temperature od 90°C, odnosno ne utiče na bilo kakve promene vode za piće što uključuje: higijenske promene; zdravstvene promene; promene izgleda, boje, mirisa i ukusa u dimenzijama koje su date u tabelama na drugoj strani ovog Uverenja. Maksimalni radni pritisak fazonskih elemenata za vodovod iznosi 10 bar.
- Priložena dokumentacija:** Naslovna strana kataloškog materijal proizvođača u kome se nalaze predmeti kontrolisanja dati po tipu, dimenzijama i šifri
- Referentni dokument:** SRPS EN 12266-1:2005
- Podloge:** Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-4
- Mišljenje:** Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da fazonski elementi za vodovod SLOVARM tip: SLOVARM K –  $x_1x_2x_3$ (R), tip: KE –  $x_1x_2x_3$ (R) Cr ( $x_1x_2x_3 \equiv 263; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 510$ ) i tip: SLOVARM TE –  $x_1x_2x_3x_4$  ( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 2594$ ) zadovoljavaju zahteve referentnog dokumenta za primenu na vodovodnim instalacijama pritiska do 10 bar.

Beograd, 19.01.2009  
(Mesto, datum)



 RUKOVODILAC  
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

  
(Ime i potpis)



institut MIHAJLO PUPIN

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"  
Volgina 15, 11060 BEOGRAD  
SRBIJA

tel.: +381 11 2772 151

fax.: +381 11 2781 029

E-pošta: [impcgt@labtel.imp.bg.ac.yu](mailto:impcgt@labtel.imp.bg.ac.yu)

CENTAR ZA GASNU TEHNIKU

## PREGLED OZNAKA

**C 0901-4**

Broj uverenja

Tip:

SLOVARM K –  $x_1x_2x_3(R)$

SLOVARM KE –  $x_1x_2x_3(R) Cr$

( $x_1x_2x_3 \equiv 263; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 510$ )

SLOVARM TE –  $x_1x_2x_3x_4$

( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 2594$ )

### Pregled oznaka:

SLOVARM

K – ; KE – ; TE –

$x_1x_2x_3x_4$

R

Cr

Oznaka proizvođača (robna marka)

Oznaka pripadnosti tipu (slovna oznaka)

Oznaka izvedbe (brojčana oznaka)

Dopunska oznaka izvedbe (samo kod duple niple sa redukcijom)

Dopunska oznaka izvedbe (površinska zaštita hromiranjem)

Uverenje se odnosi na:

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3$	R	Nazivni prečnik	Dužina elementa (mm)								
					10	15	20	25	30	40	50	100	
SLOVARM	K –	263		DN15	x	x	x	x	x	x	x		
		263		DN20		x	x	x	x	x			

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3$	Cr	Nazivni prečnik	Dužina elementa (mm)								
					10	15	20	25	30	40	50	100	
SLOVARM	KE –	263	Cr	DN15	x	x	x	x	x	x	x	x	

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3$	Cr	Nazivni prečnici DN							
				10	15	20	25	32	40	50	
SLOVARM	K –	501		x	x	x	x	x	x	x	
		503		x	x	x	x	x	x	x	
		504		x	x	x	x	x	x	x	
		505		x	x	x	x	x	x	x	
		506		x	x	x	x	x	x	x	
		507		x	x	x	x	x	x	x	
	510		x	x	x	x	x	x	x		
	KE –	501	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		503	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		504	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		505	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		506	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		507	Cr	x	x	x	x	x	x	x	
		510	Cr	x	x	x	x	x	x	x	

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3x_4$	Dopunska oznaka	Nazivni prečnici DN						
				10	15	20	25	32	40	50
SLOVARM	TE –	2594			x					

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3$	R	Redukcija prečnika DN <sub>1</sub> /DN <sub>2</sub>						
				8/10	10/15	15/20	20/25	25/32	32/40	
SLOVARM	K –	502			x	x	x	x	x	
		503	R		x	x				

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3$	R,Cr	Redukcija prečnika DN <sub>1</sub> /DN <sub>2</sub>						
				8/10	10/15	15/20	20/25	25/32	32/40	
SLOVARM	KE –	502	Cr		x	x	x	x	x	
		503	RCr	x	x	x	x			

Podloge:

Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: **C 0901-4**



## UVERENJE O KVALITETU

**C 0901-5**

Broj uverenja

- Proizvod:** ARMATURA ZA GREJANJE
- Proizvodjač:** SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika
- Naručilac:** SLOVARM d.o.o., ul.: J. Gagarina br.: 127/34; N.Beograd, Srbija
- Tip:** SLOVARM V –  $x_1x_2x_3x_4$   
SLOVARM VE –  $x_1x_2x_3x_4(A,B,H)$   
( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 1307; 1308; 4300; 4301; 4232; 4233; 4266; 4262; 4263;$   
4308; 4309; 1337)
- Tehnički opis:** Armatura za grejanje proizvođača SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika izrađuje se u dimenzijama koje su date u tabeli na drugoj strani ovog Uverenja
- Maksimalni radni pritisak armature za grejanje iznosi 6 bar, a temperatura 90 °C
- Priložena dokumentacija:** Naslovna strana katalogskog materijal proizvođača u kome se nalaze predmeti kontrolisanja dati po tipu, dimenzijama i šifri
- Referentni dokumenti:** SRPS EN 12266-1:2005 i SRPS EN 12266-2:2005
- Podloge:** Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o ispitivanju br.: C 0901-5
- Mišljenje:** Na osnovu Izveštaja o ispitivanju izjavljujemo da armatura za grejanje SLOVARM tip: V –  $x_1x_2x_3x_4$  i tip: VE –  $x_1x_2x_3x_4(A,B,H)$  ( $x_1x_2x_3x_4 \equiv 1307; 1308; 4300; 4301; 4232; 4233; 4266; 4262; 4263;$  4308; 4309; 1337) zadovoljava zahteve referentnog dokumenta za primenu u sistemima grejanja maksimalnog radnog pritiska 6 bar i temperature 90 °C

Beograd, 19.01.2009  
(Mesto, datum)



**RUKOVODILAC**  
**CENTRA ZA GASNU TEHNIKU**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

(Ime i potpis)

**PREGLED OZNAKA**

**C 0901-5**

Broj uverenja

**Tip:**

SLOVARM V –  $x_1x_2x_3x_4$

SLOVARM VE –  $x_1x_2x_3x_4(A,B,H)$

( $x_1x_2x_3x_4 \equiv$  1307; 1308; 4300; 4301; 4232; 4233; 4266; 4262; 4263;  
4308; 4309; 1337)

**Pregled oznaka:**

SLOVARM

V; VE

$x_1x_2x_3x_4$

A,B,H

Oznaka proizvođača (robna marka)

Oznaka pripadnosti tipu (slovna oznaka)

Oznaka izvedbe (brojčana oznaka)

Dopunska oznaka izvedbe kod nekih tipova

**Uverenje se odnosi na:**

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3x_4$	Dopunska oznaka izvedbe	Nazivni prečnici DN				
				10	15	20	25	32
SLOVARM	V –	1308			x			
		4300		x	x	x	x	x
		4301		x	x	x	x	

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3x_4$	A,B,H	Nazivni prečnici DN					
				10	15	20	25	32	
SLOVARM	VE –	1307	A		x				
		1307	B		x				
		1337			x				
		4300			x	x	x	x	x
		4301			x	x	x	x	
		4232	A		x	x			
		4233	A		x	x			
		4266				x			
		4262	H		x	x	x		
		4263	H		x	x	x		
		4308	A		x	x			
		4309	A		x	x			

**Podloge:**

Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-5



## UVERENJE O KVALITETU

**C 0901-3**

Broj uverenja

- Proizvod:** SIGURNOSNI UREĐAJ  
ZA AKUMULACIONE ZAGREJAČE VODE
- Proizvodjač:** SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika
- Naručilac:** SLOVARM d.o.o., ul.: J. Gagarina br.: 127/34; N.Beograd, Srbija
- Tip:** SLOVARM TE –  $x_1x_2x_3x_4$   $x_1x_2x_3x_4=1847; 1848; 2848$
- Tehnički opis:** Sigurnosni uređaji, sigurnosni ventili za bojler (akumulacioni zagrejač vode) proizvođača SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika izrađeni su od materijala (mesinga) površinski zaštićenog (niklovanjem) koji u dodiru sa vodom, koja se koristi u domaćinstvu, ne izaziva bilo kakav rizik po ljudsko zdravlje do temperature od 90°C, odnosno ne utiče na bilo kakve promene vode za piće što uključuje: higijenske promene; zdravstvene promene; promene izgleda, boje, mirisa i ukusa u dimenzijama koje su date u tabeli na drugoj strani ovog uverenja.
- Pritisak otvaranja ventila sigurnosti deklarirše proizvođač.
- Priložena dokumentacija:** Naslovna strana katalogskog materijal proizvođača u kome se nalaze predmeti kontrolisanja dati po tipu, dimenzijama i šifri
- Referentni dokument:** SRPS M.C5.750
- Podloge:** Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-3
- Mišljenje:** Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da sigurnosni uređaji za akumulacione zagrejače vode, sigurnosni ventili za bojler, SLOVARM tip: TE –  $x_1x_2x_3x_4$  ( $x_1x_2x_3x_4=1847; 1848; 2848$ ) zadovoljavaju zahteve referentnog dokumenta za primenu na vodovodnim instalacijama.

Beograd, 19.01.2009  
(Mesto, datum)



**RUKOVODILAC**  
**CENTRA ZA GASNU TEHNIKU**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.  
(Ime i potpis)



institut MIHAJLO PUPIN

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"  
Volgina 15, 11060 BEOGRAD  
SRBIJA

tel.: +381 11 2772 151

fax.: +381 11 2781 029

E-pošta: [impcgt@labtel.imp.bg.ac.yu](mailto:impcgt@labtel.imp.bg.ac.yu)

**CENTAR ZA GASNU TEHNIKU**

## PREGLED OZNAKA

**C 0901-3**

Broj uverenja

**Tip:** SLOVARM TE –  $x_1x_2x_3x_4$   $x_1x_2x_3x_4=1847; 1848; 2848$

### Pregled oznaka

SLOVARM

TE

$x_1x_2x_3x_4$

Oznaka proizvođača (robna marka)

Oznaka pripadnosti tipu (slovna oznaka)

Oznaka za izvedbu (brojčana oznaka)

### Uverenje se odnosi na:

Robna marka	Oznaka tipa	$x_1x_2x_3x_4$	Nazivni prečnici DN						
			10	15	20	25	32	40	50
SLOVARM	TE –	1847		x	x				
		1848		x					
		2848		x	x				

**Podloge:** Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0901-3

MIHAJLO PUPIN

CENTAR ZA GASNU TEHNIKU

## UVERENJE O KVALITETU

**C 0710**

Broj uverenja

**Proizvod** CEVNI ZATVARAČI – METALNE KUGLASTE SLAVINE  
**Proizvodjač** SLOVARM a.s., Myjava, Slovačka Republika  
**Naručilac** SLOVARM d.o.o., ul.: J. Gagarina br.: 127/34; N.Beograd, Srbija  
**Tip** SLOVARM KE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub> (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub>≡230,231,233,240,241,250,251,  
(L;S;R) 261, 271, 280, 281)  
SLOVARM TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>(F) (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>≡66)  
SLOVARM TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub>≡225)

### Tehnički opis

Metalne kuglaste slavine SLOVARM:

1. tip: KE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub> (L;S;R) obuhvata modele:

- KE-230 (u dimenzijama: DN15, DN20 i DN25);
- KE-230L (u dimenzijama: DN15;DN20 i DN25);
- KE-231 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; DN80 i DN100);
- KE-231L (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25);
- KE-233 (u dimenziji: DN 15 i DN20)
- KE-240 i KE-240L (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25);
- KE-241 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50);
- KE-241L (u dimenzijama: DN15;DN20 i DN25);
- KE-250 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25);
- KE-251 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50);
- KE-261 (u dimenzijama: DN15, DN20; DN25; DN32; DN40; DN50);
- KE-271 i KE-271S (u dimenziji: DN15);
- KE-280 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25; DN32);
- KE-280R (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25);
- KE-281 (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25; DN32);
- KE-281R (u dimenzijama: DN15; DN20; DN25)

2. tip: TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> (F) obuhvata modele:

- TE- 66 (u dimenziji: DN10 i DN15);
- TE- 66F (u dimenzijama: DN10 i DN15);

3. tip: TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> obuhvata model:

- TE-225 (u dimenziji: DN15)

Cevni zatvarači su namtenjeni za ugradnju na vodovodnu mrežu maksimalnog pritiska do 10 bar. Navojni priključci su prema ISO 228-1. Upravljanje zatvaračem se vrši okretanjem metalne ručice. Kućišta slavina su izradjena od mesinga i zaštićena sa hrom-nikl elektrolitičkom prevlakom.

### Priložena dokumentacija

- Kataloški materijal proizvođača;
- Izveštaj o ispitivanju IMP-CGT-LAB broj C 0710.

### Referentni dokument

SRPS M.CS.035:1992

### Podloge

Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju broj:

**C 0710**

### Mišljenje

Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da metalne kuglaste slavine tip: SLOVARM KE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub> (L;S;R) (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub>≡230, 231, 233, 240, 241, 250, 251, 261, 271, 280, 281), SLOVARM TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> (F) (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>≡66) i SLOVARM TE-x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub>x<sub>3</sub>≡225); zadovoljavaju zahteve referentnog dokumenta za primenu na vodovodnim instalacijama pritiska do 10 bar.

Beograd, 30.11.2007  
(Mesto, datum)



**RUKOVODILAC**  
**CENTRA ZA GASNU TEHNIKU**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

(Ime i potpis)



## PREGLED OZNAKA

**C 0710**

Broj uverenja

Tip: SLOVARM KE- $x_1x_2x_3$  (L;S;R) ( $x_1x_2x_3=230,231,233,240,241,250,251,261,271,280,281$ )  
SLOVARM TE- $x_1x_2$  (F) ( $x_1x_2=66$ )  
SLOVARM TE- $x_1x_2x_3$  ( $x_1x_2x_3=225$ )

### Pregled oznaka

SLOVARM Oznaka proizvođača (robna marka)  
KE-  $x_1x_2x_3$  Oznaka pripadnosti tipu i izvedba  
TE-  $x_1x_2$  Oznaka pripadnosti tipu i izvedba  
TE-  $x_1x_2x_3$  Oznaka pripadnosti tipu i izvedba  
(L;S;R) Dopunska oznaka izvedbe kod tipa KE  
(F) Dopunska oznaka izvedbe kod tipa TE-  $x_1x_2$

### Pregled šifri svih tipova po dimenzijama

SLOVARM Oznaka tipa	Šifra za dimenziju									
	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
KE-230		40 0001	40 0002	40 0003						
KE-230L		40 0150	40 0151	40 0152						
KE-231		40 0016	40 0017	40 0018	40 0019	40 0020	40 0021	40 0022	40 0023	40 0024
KE-231L		40 0155	40 0156	40 0157						
KE-233		40 0031	40 0032							
KE-240		40 0041	40 0042	40 0043						
KE-240L		40 0160	40 0161	40 0162						
KE-241		40 0051	40 0052	40 0053	40 0054	40 0055	40 0056			
KE-241L		40 0165	40 0166	40 0167						
KE-250		40 0061	40 0062	40 0063						
KE-251		40 0071	40 0072	40 0073	40 0074	40 0075	40 0076			
KE-261		40 0081	40 0082	40 0083	40 0084	40 0085	40 0086			
KE-271		40 0091								
KE-271S		40 0092								
KE-280		40 0131	40 0132	40 0133	40 0134					
KE-280R		40 0136	40 0137	40 0138						
KE-281		40 0141	40 0142	40 0143	40 0144					
KE-281R		40 0145	40 0146	40 0147						
TE-66	40 0200	40 0201								
TE-66F	40 0210	40 0211								
TE-225		40 0221								

Podloge:

Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0710