



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-114/14

Регулациони вентил STRÖMAX-GMF
артикл бр.4218 – HERZ Armaturen

називних величина DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100,
DN125 и DN150

Наручилац: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

Метод испитивања: Извршена је контрола димензија, функционалности и испитивање чврстоће кућишта према SRPS EN ISO 228-1:2011 i SRPS EN 12266-1:2013

Подаци о узорцима: Наручилац је доставио узорке вентила наведених димензија

Резултати испитивања: Максимални радни притисак 1,6 МПа
Максимална радна температура до DN32 130 °C
Максимална радна температура од DN40 110 °C

Извештај о испитивању важи до септембра 2019. године
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 17.09.2014 год.

Руководилац
испитивања


проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац

Завода за машинско инжењерство


проф. др Драган Милчић