



**УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ**  
**МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО**  
**ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,**  
**ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ**  
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199  
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

## **ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ** **Бр. 612-22-24-1/11**

**Термостатске главе СТАНДАРД и МИНИ**  
**HERZ артикл бр.7260 и 9200**  
**HERZ Armaturen**

**Наручилац:** HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

**Метод испитивања:** Извршена је контрола димензија и функционалности према SRPS M.C5.008:1988, SRPS M.C5.009:1988, SRPS M.C5.524:1970, SRPS M.C5.525:1970.

**Подаци о узорцима:** Наручилац је доставио узорке термостатских глава

**Резултати испитивања:** Конструкција и димензије одговарају техничкој документацији

Извештај о испитивању важи до јануара 2016. године  
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 31.03.2011 год.

Руководилац  
испитивања

  
проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац  
Завода за машинско инжењерство

  
проф. др Драган Милчић

## РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

### 1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200, proizvod **HERZ** Armaturen.

### 2. NARUČILAC

**HERZ** Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

### 3. NAMENA PROIZVODA


Termostatske glave **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 služe za ugradnju u grejnim instalacijama.

### 4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200.

### 5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Termostatske glave **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 prema podacima proizvođača imaju osnovne dimenzije date su na slici 1:



**Slika 1. Izgled i dimenzije termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200**

### 6. KONTROLA KVALITETA

#### 6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 utvrđeno je da su oblik i konstrukcija navedenih termostatskih glava, kao i glavne spoljne i priključne mere u saglasnosti sa priloženom tehničkom dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

## 7. ZAKLJUČAK

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD i MINI artikl br.7260 i 9200**, proizvođača **HERZ Armaturen**.


Na osnovu izvršenog pregleda i obavljenih ispitivanja došlo se do sledećih zaključaka:


- konstrukcija i dimenzije odgovaraju tehničkoj dokumentaciji,
- karakteristike termostatskih glava odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvođač.


Na osnovu svega napred izloženog može se zaključiti da su ispitivane termostatske glave **STANDARD i MINI artikl br.7260 i 9200** kvalitetno izrađeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj osnovnoj nameni u instalacijama grejanja.

31.03.2011.  
u Nišu

Ispitivanje izvršili:

  
**dr Mladen Stojiljković, red.prof.**

  
**dr Branislav Stojanović, vanr.prof.**

  
**dr Jelena Janevski, docent**

  
**dr Dejan Mitrović, docent**