



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla:Izolirajući elemenat

Namjena upotrebe: ..Izolirajući elemenat za instalacije gasa.

Oznaka artikala:.....IM 1

Veličina artikala:3/4"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište	presovani mesing MS 58	CuZn39Pb2 CuZn39Pb3	DIN 17660 hem. sastav DIN 17672 meh. osob.
zaptivač	Silikonska guma	Silopren	Dobavitelj DNB / Wacker
Izolirna masa	policarbonat	Makrolon 2404 S	Dobavitelj PALMEX / Bayer

Svi navojni priključci "Rp" su izrađeni za cijevne spojeve po DIN 2999.

Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 4

Radna temperatura: ...od -10°C do +70°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...6 bar (1,5xPN)

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Danijel Knežević
Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3