



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
 Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: Kuglasti ventil sa ispustom

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za instalacije neagresivnog media (voda, vazduh, ulje,.....)

Oznaka artikala:.....KV 402 , KV 403 , KV 404 , KV 405, KV 406
 KV 402M, KV 403M, KV 404M, KV 405M

Veličina artikala:1/2" , 3/4" , 1" , 5/4"

Broj odpremnice:...

| TEHNIČKI PODACI | | | |
|---|------------------|-----------|-----------------------|
| Sastavni dijelovi | Material | Oznaka | Standard |
| kućište | presovani mesing | CuZn39Pb2 | DIN 17660 hem. sastav |
| kugla | MS 58 | CuZn39Pb3 | DIN 17672 meh. osob. |
| poluga | | | |
| zaptivač kugle | teflon | PTFE | |
| zaptivač poluge | O-ring | NBR | DIN 3771 |
| ručica | silumin | T.AISI 12 | DIN 1725 |
| Svi navojni priključci "G" su izrađeni za cijevne spojeve po ISO 228. | | | |

Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 40 bar (po katalogu)

Radna temperatura: ...od -10°C do +110°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...60 bar (1,5xPN - po katalogu)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom

Međunarodni certifikat: **TSU - Slovaška broj: P/01779/104/1/97**
ZIK broj: S 12023

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Voda kontrole kvaliteta:
 Darjan Knežević
 KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
 1275 ŠMARTNO PRI LITIJU
 GRMAŠKA CESTA 3