



KOVINSKO PREDLOVALNO PODJETJE d.d.  
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162  
 Fax.: +386 01 8962-140

## CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: ..... Kuglasti ventil K 77 po BS 1552 za gas

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za instalacije gasa.

Oznaka artikala:.....KV 3010, KV 3020, KV 3030, KV 3040, KV 3050, KV 3060, KV 3070  
 KV 3010M, KV 3020M, KV 3030M, KV 3040M, KV 3050M

Veličina artikala: .....3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 5/4" , 6/4" , 2"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište	presovani mesing	CuZn39Pb2	DIN 17660 hem. sastav
kugla	MS 58	CuZn39Pb3	DIN 17672 meh. osob.
poluga			
zaptivač kugle	teflon	PTFE	
zaptivač poluge	O-ring	NBR	DIN 3771
ručica	čelik	R ST44-2	DIN 17100
Svi navojni priključci "Rp" su izrađeni za cijevne spojeve po DIN 2999.			

Geberiti: .....po katalogu

Nazivni pritisak: .....od 0 do 4 bar

Radna temperatura: ...od -20°C do +60°C

Medij baždarenja: .....vazduh

Pritisak baždarenja: ...6 bar

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom 

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Darjan Krežević

Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.  
 1275 ŠMARTNO PRI LITJI  
 GRMAŠKA CESTA 3