



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla:**Kuglasti ventil za gas kutni**

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za instalacije gasa.

Oznaka artikala:.....KV 362, KV 372, KV 362V, KV 372V

Veličina artikala:1/2"

Adresa porudžbenika:... CIM GAS

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište kugla poluga	presovani mesing MS 58	CuZn39Pb2 CuZn39Pb3	DIN 17660 hem. sastav DIN 17672 meh. osob.
zaptivač kugle zaptivač poluge	teflon O-ring	PTFE NBR 70 ShA	DIN 3771
ručica	plastika silumin	PA6 T.AISI12	DIN 1725

Svi navojni priključci "Rp" su izrađeni za cijevne spojeve po DIN 2999.


Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 5 bar

Radna temperatura: ...od -20°C do +60°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...7,5 bar (1,5 x PN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom .

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 16.10.2008

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Darjan Knezevič

Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3