



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.  
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162  
 Fax.:+386 01 8962-140

## CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: ..... Kuglasti ventil EURO sa holanderom

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za instalacije neagresivnog media (voda, vazduh, ulje,.....)

Oznaka artikala:.....KV 912 , KV 913 , KV 914  
 .KV 912M , KV 913M , KV 914M

Veličina artikala: ....1/2" , 3/4" , 1"

Broj odpremnice:....

| TEHNIČKI PODACI   |                  |           |                       |
|---|------------------|-----------|-----------------------|
| Sastavni dijelovi   | Material         | Oznaka    | Standard              |
| kućište   | presovani mesing | CuZn39Pb2 | DIN 17660 hem. sastav |
| kugla   | MS 58            | CuZn39Pb3 | DIN 17672 meh. osob.  |
| poluga  |                  |           |                       |
| zaptivač kugle  | teflon           | PTFE      |                       |
| zaptivač poluge   | O-ring           | NBR       | DIN 3771              |
| ručica  | čelik            | R ST44-2  | DIN 17100             |
| Svi navojni priključci "G" su izrađeni za cijevne spojeve po ISO 228. |                  |           |                       |


Geberiti: .....po katalogu

Nazivni pritisak: .....od 0 do 16 bar

Radna temperatura: ...od -10°C do +110°C

Medij baždarenja: .....vazduh

Pritisak baždarenja: ...24 bar (1,5xPN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom 

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Darjan Knežević

  
 KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.  
 1275 ŠMARTNO PRI LITJI  
 GRMAŠKA CESTA 3