



INSTITUT NMC AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.055:1992

UZORAK POLIETILENSKE CEVNE IZOLACIJE
SANFLEX
proizvodnje NMC Polska Sp.z.o.o. - Poljska
SVRSTAVA SE U KLASU B2 – NORMALNO ZAPALJIVIH MATERIJALA


Naručilac ispitivanja: NMC Polska Sp.z.o.o.
Ul. Pyskowicka 15
41-807 Zabrze
Poljska

Napomene:

- 1) Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
- 2) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 3) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 4) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 5) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (Sl list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti na svaka 24 meseca.
- 6) Sastavni deo ovoga izveštaja (u Prilogu) je: Izveštaj o ispitivanju broj I-3906/15-2 od 2015-05-19, izdat od strane LTM – Stubička Slatina - Hrvatska.

Beograd, 03. jun 2015. godine

Rukovodilac ispitivanja


Dragiša Kanišević, dipl.maš.inž.