



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-27/19

Термостатски радијаторски вентил са скривеним
преднамештањем
тип HERZ-TS-90-V прави, угаони и угаони специјал модел артикл
бр.7723 V, бр.7724 V и бр.7728 V – HERZ Armaturen

Наручилац: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova
Pazova, Serbia

Метод испитивања: Извршена је контрола димензија, функционалности и
испитивање чврстоће према
SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 215:2012,
Извештај о испитивању бр. 612-22-13/11.

Подаци о узорцима: Наручилац је доставио узорке вентила називних
величина DN10, DN15 и DN20

Резултати испитивања: Максимални радни притисак 1 МПа
Максимална радна температура 120 °С

Извештај о испитивању важи до марта 2024. године
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у
целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 20.03.2019 год.

Руководилац
испитивања

проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац

Завода за машинско инжењерство

проф. др Предраг Јанковић