

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number: **A 18024**
Strana / Page: **1 / 2**

Na zahtev naručioca /
By the request of purchaser :

SMART HVAC d.o.o. Novi Sad, Laze Nančića 2/V/36

preduzeto je/
set to :

Kontrolisanje novih proizvoda (tipa)

na osnovu Izveštaja o
kontrolisanju /
Based on Inspection reports :

Broj / Number: **A 18024**

Podloge za kontrolisanje /
support for inspection :

- *CERTIFICATE of conformity ESC No. ESC/09060956x*
- *Uputstvo za ugradnju creva za gas TIP TZX-A001*
- *Crtež creva 1/2"MF br. SW-1202 i 3/4"MF br. SW-1203*
- *Podaci o ugrađenim materijalima*

ITC-KONTROL izjavljuje da:
ITC-KONTROL declares that :

predmet kontrolisanja /
the inspection object :

Metalno savitljivo rebrasto crevo

oznaka - tip - serija /
mark - type - series :

TZX-A001

Tehničke karakteristike kako je specificirano u Prilogu A, ZADOVOLJAVA zahteve navedene u /
Technical characteristics as specified in the Annex A, meets the requirements sa decribed in :

referentnom dokumentu /
reference document :

Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije, Sl. list SRJ br. 20/92 i izmene i dopune br. 33/92; SRPS EN 14800: 2009 –Kompleti talasastih bezbednosih metalnih creva za priključivanje gasnih aparata koji se upotrebljavaju u domaćinstvu – nije u obimu akreditacije

Sertifikat o kontrolisanju se izdaje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 .
The inspection certificate is issued basis on the standard SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Nadzor usaglašenosti predmeta kontrolisanja se obezbeđuje sa periodičnim kontrolisanjem do dana /
Surveillance of the inspection object compliance is assured by periodical inspection until the date :

27.08.2023.

mesto, datum / place, date :
Beograd
28.08.2018.

izdat od / issued by :
DIREKTOR ITC-KONTROL
ITC-KONTROL MANAGER

M.P. / S.P.

mr. Vladeta Buljak dipl. inž. maš.



PRILOG A

Broj / Number: **A 18024**
Strana / Page: 2 / 2

oznaka – tip - serija
mark - type - series : **TZX-A001**

Tehnički podaci

Metalno savitljivo rebrasto crevo sa PE omotačem proizvodnje

sa muškim i ženskim

priključkom namenjeno za spajanje unutrašnje gasne instalacije sa potrošačima, unutrašnjim i spoljašnjim dvorišnim gasnim vodovima pritiska do 4 bar, za spojeve sa filterima, ventilima, regulatorima pritiska gasa, merilima potrošnje gasa, gasnim potrošačima i dr.

Crevo je duplo rastegljivo od nerđajućeg čelika AISI 304, navrtka holendera je od mesinga a ženski priključak je od čelika AISI 304. Priključci su zaštićeni niklovanjem. Uz svako crevo predviđene su zaptivke EPDM.(NBR).

Osnovne karakteristike metalnog savitljivog rebrastog creva su:

- priključci su poluholender sa navojem 1/2" i 3/4" ili nipl sa spoljašnjim navojem 1/2" i 3/4", po standardu EN ISO 228-1: 2003, odn. SRPS EN ISO 228-1: 2011,*
- izrađuju se u dužinama prikazanim u tabeli stim što je prva dimenzija osnovna dužina a druga dimenzija je mogućnost rastezanja.*

<i>TZX-A001 1/2FM</i>	<i>300 / 600</i>	<i>600 / 1200</i>	<i>800 / 1600</i>	<i>1000 / 2000</i>
<i>TZX-A001 3/4FM</i>	<i>300 / 600</i>	<i>600 / 1200</i>		