



Na zahtev firme ETAŽ d.o.o. Beograd, Šumatovačka br. 2, 11224 Vrčin-Beograd, o davanju mišljenja o otpornosti na koroziju konstrukcionog materijala grejnog tela-sušaća za peškire serije COOL proizvođača Fondital Italija, sa ALET ERNUM® zaštitnom prevlakom, izdaje se:

## **MIŠLJENJE O KVALITETU**

da konstrukcioni materijal od kojih je izrađeno grejno telo, legura aluminijuma sa Aleternum® zaštitnom prevlakom, a na osnovu izvršenih ispitivanja "Tehnološko-metalurški fakultet, Izvešaj o ispitivanju: Br. 44/02 od 11.01.2016" koji je važeći i za ovaj tip grejnih tela, poseduje potrebnu korozionu otpornost i da se može primeniti u sistemima za daljinsko grejanje u opsegu pH vrednosti od 5-10, uz održavanje propisanog kvaliteta vode ostalih parametara u distributivnom sistemu.

Beograd, 06.03.2019.

Rukovodilac ispitivanja:

Dr Branimir Grgur, red. prof.

Dekan TMF-a:

Dr Petar Uskoković, red. prof.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Бр. 513/4  
06. 03. 2019 год.  
БЕОГРАД

